

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W5351

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 77EI

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze:

- 3039_1795/K-1/1 wyd. 1, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI230 i dodatkowych cechach,
- 3039_1795/K-2/1 wyd. 1, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI260 i dodatkowych cechach.

Powyższe klasyfikacje stanowią integralną część certyfikatu.

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

STOBRAWA Piotr Sobociński

ul. Starobrzeska 36, 49-305 Brzeg

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

STOBRAWA Piotr Sobociński


ul. Starobrzeska 36, 49-305 Brzeg

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 06 lutego 2026 r. pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara JASPIŃSKA

Warszawa, 06 lutego 2026 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

**KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W5351**

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 77EI

1. Drzwi wewnętrzne systemu YAWAL TM 77EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 3039_1795/K-1/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne systemu YAWAL TM 77EI o klasie odporności ogniowej EI₂₆₀ wg klasyfikacji 3039_1795/K-2/1 wyd. 1 pkt. 4.2.1

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN-EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₆₀ /EW60/E60
Samozamykalność	4.4	C



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.


Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 06 lutego 2026 r.